



# ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Αποφ. Μον. Πρωτ. Αθηνών 656/1998

ΤΘ 220, 190 14 ΑΦΙΔΝΕΣ  
<http://www.ippokrateiospoliteia.gr>

Αρ. Μητρώου Πολιτικής Προστασίας 67/2008  
e-mail: [ippokrateios.politeia@gmail.com](mailto:ippokrateios.politeia@gmail.com)

Ιπποκράτειος Πολιτεία, 06-08-2013

**ΠΡΟΣ** :Δήμο Ωρωπού

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**: Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών

**Θέμα** Πυρασφάλεια προβλήματα ηλεκτρογεννήτριας γεώτρησης Κατσιμιδίου

Αγαπητοί κύριοι,

Όπως γνωρίζετε στο αντλιοστάσιο της γεώτρησης του Κατσιμιδίου υπάρχει εγκατεστημένη γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος η οποία σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος τροφοδοτεί την αντλία της γεώτρησης. Η αντλία αυτή τροφοδοτεί με νερό την κεντρική δεξαμενή Γ της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

**Τα τελευταία δύο χρόνια οι μπαταρίες εκκίνησης δεν λειτουργούν και χρειάζονται αντικατάσταση.**

Παρά τις επανειλημμένες προφορικές και έγγραφες ενημερώσεις αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Σας επισημαίνουμε για πολλοστή φορά ότι σε περίπτωση φωτιάς δεν θα είναι δυνατή χωρίς την λειτουργία της ηλεκτρογεννήτριας η τροφοδοσία των πυροσβεστικών κρουών και του υπολοίπου συστήματος ύδρευσης με νερό με συνέπειες καταστροφικές για την ανθρώπινη ζωή ,το περιβάλλον(πανίδα και χλωρίδα) και τις περιουσίες των κατοίκων .

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Διονύσης Πατεράκης

Βαγγέλης Μπουγιούρης